

Comune di TRADATE (VA)

Impianto di pubblica illuminazione

SINTESI APPARECCHI ILLUMINANTI e POTENZE NOMINALI

Tipologia CENTRI LUMINOSI	sigla	Potenza Nominale W	COMUNE		ENEL SOLE		TOTALE IMPIANTO			
			N° Lampade	Potenza nominale W	N° Lampade	Potenza nominale W	N° Lampade	Potenza nominale W		
a VAPORI DI MERCURIO	HG	80		0	545	43.600	545	43.600		
a VAPORI DI MERCURIO	HG	125	139	17.375	101	12.625	240	30.000		
a VAPORI DI MERCURIO	HG	250		0	7	1.750	7	1.750		
a VAPORI DI MERCURIO	HG	400		0	3	1.200	3	1.200		
TOT HG					656	59.175	795	76.550		
a JODURI METALLICI	JM	70	34	2.380	0	0	34	2.380		
a JODURI METALLICI	JM	100	140	14.000	0	0	140	14.000		
a JODURI METALLICI	JM	150	216	32.400	0	0	216	32.400		
a JODURI METALLICI	JM	250	13	3.250	0	0	13	3.250		
a JODURI METALLICI	JM	400	23	9.200	0	0	23	9.200		
TOT JM					0	0	426	61.230		
A DIODI LUMINOSI	LED		0	0	0	0	0	0		
A DIODI LUMINOSI	LED		0	0	0	0	0	0		
A DIODI LUMINOSI	LED	84	15	1.260	0	0	15	1.260		
A DIODI LUMINOSI	LED	59	0	0	61	3.599	61	3.599		
TOT LED					61	3.599	76	4.859		
a VAPORI DI SODIO ad ALTA PRESSIONE	NA AP	70	31	2.170	13	910	44	3.080		
a VAPORI DI SODIO ad ALTA PRESSIONE	NA AP	100	185	18.500	443	44.300	628	62.800		
a VAPORI DI SODIO ad ALTA PRESSIONE	NA AP	150	153	22.950	410	61.500	563	84.450		
a VAPORI DI SODIO ad ALTA PRESSIONE	NA AP	250	115	28.750	66	16.500	181	45.250		
a VAPORI DI SODIO ad ALTA PRESSIONE	NA AP	400	0	0	6	2.400	6	2.400		
TOT NA AP					938	132.808	1.422	197.980		
a VAPORI DI SODIO a BASSA PRESSIONE	NA BP	90	0	0	2	180	2	180		
a VAPORI DI SODIO a BASSA PRESSIONE	NA BP	135	0	0	10	1.350	10	1.350		
TOT LED					12	136.738	12	1.530		
TOTALI			0		1.064	153.495	1.667	191.983	2.731	342.149