

## **FAQ 6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRADATE – CIG 6747223090.**

**Procedura negoziata – con invito formulato a più operatori economici – a termini dell'art. 63, c. 2, lett. a) del d.lg. n. 50/2016, in esito ad apposita procedura aperta andata deserta.**

- Q. Spett.le Comune di Tradate,  
in riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere di fornire planimetria dei punti luce di Enel Sole completa, in quanto dal rilievo effettuato, si notano delle mancanze alla planimetria allegata in gara.
- R. La planimetria allegata agli atti di gara rappresenta quanto è attualmente disponibile presso Amministrazione comunale. Si evidenzia, peraltro che, ai sensi dell'art 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Concessionario potrà effettuare prima della stipula del contratto di servizio, una verifica dell'effettivo stato di consistenza dell'impianto, con conseguente eventuale aggiornamento del canone, ove si riscontrassero oggettive differenze, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara